

Udstedt: 2017-11-03  
Gyldig til: 2020-10-01

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Tagdækning klasse B<sub>ROOF(t2)</sub>  
Brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T  
tagdækning

**Betegnelse:**  
**Derbicolor Patch**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Imperbel SA  
Chaussee de Wavre, 67  
B-1360 Perwez  
Belgium  
Telefon +81 65 44 11  
Telefax +81 65 43 09  
[www.derbicum.com](http://www.derbicum.com)  
[info@imperbel.com](mailto:info@imperbel.com)

**AGENT/LEVERANDØR:**

Eurotag Danmark A/S  
Paludan Müllersvej 82  
DK-8200 Århus N  
Telefon +45 70 15 15 17  
Telefax +45 70 15 15 18  
[www.derbicum.dk](http://www.derbicum.dk)  
[info@eurotag.dk](mailto:info@eurotag.dk)

**MÆRKNING:**

Tagpappen skal leveres i emballage, som er mærket med producentens navn og med betegnelsen (Derbicolor Patch).  
Betegnelsen kan desuden indeholde koder for tagpappens tykkelse og farve.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2014-10-09
- udløbsdato 2017-10-01

**BESKRIVELSE:**

Derbicolor Patch er en tagpap af APP-modificeret bitumen armeret med et glas/polyesterindlæg og forsynet med et lag skifergranulat. Undersiden er forsynet med baner af tynde lag polypropylenfolie. Tagpappen anvendes som et-lags tagdækninger.

Tagpappens tykkelse og fladevægt er ca. 4,5 mm og ca. 5,6 kg/m<sup>2</sup>.

Derbicolor Patch er testet på brændbart underlag af krydsfiner og er klassificeret som tagdækning klasse B<sub>ROOF(t2)</sub> i henhold til afsnit 6.4.3 i EN 13501-5.

**GODKENDELSE:**

Derbicolor Patch godkendes anvendt på steder, hvor bygge Lovgivnings krav til tagdækninger kan opfyldes, såfremt disse udføres som tagdækning klasse B<sub>ROOF(t2)</sub> eller som brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger på følgende vilkår:

Udlægningen skal ske på et underlag af brændbart eller ubrændbart materiale med en densitet på mindst 338 kg/m<sup>3</sup>.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tagpappens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.